

雨水出水浸水想定区域図
(想定最大規模降雨：143.7mm/hr)



1. 説明文
- ① この図は、大山崎町について、想定最大降雨による浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - ② この雨水出水浸水想定区域等は、公表時点の大山崎町の公共下水道区域内の下水道整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う雨水出水により、内水浸水が発生した場合に想定される浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - ③ このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による浸水、津波、高潮、洪水（河川の破堤または越水）による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
 - ④ このシミュレーションは、想定最大規模降雨による浸水を想定するため、排水先の河川の水位を計画上の最高水位に設定しています。
 - ⑤ 水害時において、避難や水防活動を開始するタイミングは、お住まいの状況等により異なることから、自らの判断で適切に行動して下さい。
2. 基本事項等
- ① 作成主体：大山崎町
 - ② 公表年月日：令和7年4月17日
 - ③ 指定の根拠法令：
水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項
 - ④ 指定の前提となる降雨：大山崎町全域に最大1時間降雨量143.7mmの降雨がある場合
 - ⑤ 浸水想定手法：浸水シミュレーション手法
 - ⑥ 境界条件：
小泉川・久保川の水位高は堤防高（吐口部地盤高）とし、大山崎排水ポンプ場・下植野排水ポンプ場は運転停止
 - ⑦ その他計算条件等：対象区域の上に100m（10mメッシュ相当）を設定し、三角メッシュを作成し、浸水深を計算

- 凡例
- 浸水した場合に想定される水深（ランク別）
- 0.3m未満の区域
 - 0.3m～0.5m未満の区域
 - 0.5m～1.0m未満の区域
 - 1.0m～3.0m未満の区域
 - 3.0m～5.0m未満の区域
 - 5.0m～10.0m未満の区域
 - 10.0m～20.0m未満の区域
 - 20.0m以上の区域
- 市町界
- 事業計画区域

